

RP Technik GmbH Profilsysteme

Herstellerinformation

RP Technik GmbH Profilsysteme

Edisonstraße 4
59199 Bönen


Telefon (0)2383 9149-0

Fax (0)2383 9149-222

info@rp-technik.com

<http://www.rp-technik.com>

02-06-03-RP-tec 60-1 HA - hochwärmegedämmt



Aufsatzkonstruktion auf Holzunterkonstruktion mit
Elastomerschaumkeder

Gegenstand der Ausschreibung sind Herstellung, Lieferung und Einbau von hochwärmegedämmten Pfosten-Riegel-Fassaden, mit von außen einzusetzenden Füllungen. Das Profilsystem besteht aus durch Extrusion hergestellten Grundprofilen, Andruckprofilen und Abdeckprofilen aus der Aluminiumlegierung EN AW 6060 nach EN 573-3, Zustand T66 nach EN 755-2.

Bindend zu erfüllen sind folgende technischen Anforderungen:

Äußere Ansichtsbreite der Fassadenprofile 60 mm.

Uf Wert $\leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ nach DIN EN ISO 10077 bei einer Standardfüllungsdicke von 28 mm und einem Standardandruckprofil von 60 x 15 mm.

Erstprüfung nach DIN EN 13830

Luftdurchlässigkeit bis 1800 Pa, Schlagregendichtheit statisch bis 1500 Pa, Schlagregendichtheit dynamisch bis 1200 Pa, Windlast bis 4800 Pa, Stoßfestigkeit Klasse E5 (von außen) und I5 (von innen)

Riegel-Pfosten-Verbindung mit rechnerischem Nachweis bzw. Nachweis durch allg. bauaufsichtliche Zulassung.

Verbindung Grundprofil - Unterkonstruktionsprofil bis zu einer Soglast von -4800 Pa geprüft.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für die

Klemmverbindung Andruckprofil - Grundprofil.

Charakteristischer Wert der Zugtragfähigkeit pro Schraube $\geq 3 \text{ kN}$. Einhalten der Anforderungen für die Nachweiserleichterungen nach DIN 18008.

Schraubenabstand 300 mm.

Innere Glasdichtungen in Pfosten und Riegeln mit umlaufend gleicher Fugenansicht von $\leq 16 \text{ mm}$ und dicht überlappendem Stoß am Kreuzungspunkt.

Füllungsdickenausgleich auf der Innenseite der Fassade.

Entwässerung über bis zu drei Dichtungsebenen.

Exakte seitliche Führung der Innendichtungen durch das Grundprofil.

Gesicherter Dampfdruckausgleich über die vier Ecken in jedem Feld.

Wahlmöglichkeit im Entwässerungssystem: Riegel - Pfosten bzw. Pfosten - Riegel.

Geschlossene Wasserführungsebene im Riegel oberhalb der Isolierglasscheiben.

Lastabtragung der Füllungsgewichte bis 350 kg als Standardlösung. Glasaufleger aus glasfaserverstärktem Polyamid mit integrierter Wasserführung.

Lastabtragung der Füllungsgewichte von 350 bis 500 kg als Standardlösung mit eingeschweißten Edelstahl-Flachmaterial 95 x 4 mm.

Lastabtragung der Füllungsgewichte bis 800 kg mittels Sonderlösung.

Das Fassadensystem muss für senkrechte Fassaden, Polygon-Fassaden und Überkopfverglasungen geeignet sein. Das Fassadensystem muss in unveränderter Optik für alle Anwendungsfälle einschließlich Brandschutz geeignet sein. Das Fassadensystem muss mit anderen Ansichtsbreiten und den bauartgleichen Stahl- und Holz-Aluminium-Fassaden kompatibel sein.

Das Fassadensystem muss systemintegrierte Bauteile zur Befestigung von Sonnenschutzanlagen aufweisen.

Das Fassadensystem muss für den Einsatz bei Überkopfverglasungen bis zu einer Neigung von 0° gegen die Horizontale uneingeschränkt geeignet sein.

In diesem Fall muss das Fassadensystem als Überkopfverglasungen folgende Leistungsmerkmale bei Prüfung durch eine notifizierte Prüfstelle erreichen können:

Luftdurchlässigkeit: Klasse AE 1800 Pa

Schlagregendichtheit statisch: Klasse RE 2400 Pa -

Wassermenge 3,4 l/m²min

Widerstandsfähigkeit bei Windlast: +2000 Pa / 2700 Pa (zulässige Last)

Widerstandsfähigkeit bei Windlast: +3000 Pa / 4050 Pa (erhöhte Last)

Den nachfolgend ausgeschriebenen Leistungen liegen die Konstruktionsmerkmale, Werkstoffe und Verfahren der RP Technik Profilsysteme, speziell der Fassadenserie RP-tec 60-1 HA, entsprechend der beiliegenden Systembeschreibung zugrunde; Diese sind vertragsgemäß zu erfüllende Leistungsanforderungen.

Die in dem genannten System gegebenen Möglichkeiten bezüglich zulässiger Achsmaße, Füllungsicken und Gewichte sind in der vorgesehenen Fassadenaufteilung und in der Spezifikation der Ausfachungselemente berücksichtigt. Sofern in der Positionsbeschreibung nicht anderweitig spezifiziert, wird das statische System einschließlich der Verankerungen vom Auftragnehmer in eigener Verantwortung festgelegt.

Andere Systeme sind insoweit zum Angebot zugelassen, als sie von gleichwertiger Art sind und die gestellten technischen Anforderungen in vergleichbarer, dem Verwendungszweck angemessener Weise erfüllen; die angebotenen Systeme müssen in diesem Fall klar bezeichnet sein, der Auftraggeber kann vom Bieter detaillierte Nachweise über die Gleichwertigkeit, einschließlich der Qualitätssicherung, fordern.

Angaben zur angebotenen Fassadenkonstruktion:

Angebotenes System:

Systembeschreibung RP-tec 60-1 HA

Aufsatzkonstruktion auf Holzunterkonstruktion mit
Elastomerschaumkeder

System-Nachweise

Nachweis der Erstprüfung nach DIN EN 13830 durch eine
notifizierte Prüfstelle mit folgenden Leistungsmerkmalen:
Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 12152: Klasse AE (1800 Pa)
Schlagregendichtheit statisch nach DIN EN 12154: Klasse RE
1500 - Wassermenge 3,4 l/m²min
Schlagregendichtheit dynamisch nach EN V 13050 bis 1200
Pa - Wassermenge 3,4 l/m²min
Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach DIN EN 13116:
Nennwindlast 2000 / -3200 Pa, erhöhte Last 3000 / -4800 Pa
Stoßfestigkeit nach EN 14019: Klasse E5/I5

Grundprofil

Gleiche Profile für Pfosten und Riegel; Durchgehender
Schraubkanal für Andruckprofilverschraubung in der
Mittelachse der äußeren Profilstirnfläche und seitlich Stege
zur exakten Führung der inneren Glasdichtungen.

Andruckprofile und äußere Abdeckprofile

Andruckprofile werden durch die geschlossenzelligen,
Elastomerschaumkeder hindurch mit den tragenden Profilen
(Grundprofil), verschraubt; Schraubabstand 300 mm. Die
Materialart sowie auch die Form der Abdeckprofile sind in der
Positionsbeschreibung und / oder den beiliegenden
Zeichnungen näher spezifiziert.

Wärmedämmung

Mit einteiligen Dämmkörpern aus geschlossenzelligem,
Elastomerschaumkeder (Spezialwerkstoff mit verbesserter
Form- und Temperaturstabilität) auf die innere Dichtung
formschlüssig aufgesteckt. Diese Dämmprofile sowie auch die
EPDM Dichtungen müssen zur sicheren Führung der
Befestigungsschrauben der Andruckprofile entsprechend
profiliert sein. Die Führung der Andruckprofile erfolgt durch
den geschlossenzelligen Elastomerschaumkeder.

Montagefolge und Profilverbindungen Riegel / Pfosten
Befestigung der Pfosten- bzw. Riegel-Grundprofile auf
Tragstrukturen in variabler Folge durch verdeckte
Verschraubung des vorgelochten Grundprofils, wechselseitig
mittels auf die Unterkonstruktion abgestimmter Holzschrauben
aus nicht rostendem Stahl. Der Abstand der Schrauben
beträgt 150 mm bzw. 300 mm je nach Höhe der Windsoglast.

Oberflächenbehandlung

Die Oberflächenbehandlung der sichtbaren äußeren
Abdeckprofile erfolgt an zugeschnittenen Profilstäben
entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien des
Systemherstellers. Die vorgesehene Oberflächenbehandlung
wird im objektbezogenen Leistungsbeschriftung spezifiziert.

Verglasungssystem

Alle Füllungen werden von außen eingesetzt und beidseitig durch EPDM-Profile abgedichtet. Innere einteilige Dichtungsprofile überdecken das Grundprofil und bilden damit die Glasfälze der Pfosten bzw. der Riegel, haben umlaufend gleiches Spaltmaß, werden in der Mittelnut sowie den beidseitigen Führungsstegen der Profile verankert und an ihrem Stoß überlappend ausgeklinkt und dicht miteinander verbunden. Die Pfostendichtungen laufen ohne Unterbrechung durch.

Einzeldichtungen auf der Raumseite sind nicht zulässig. Geschlossenes Wasserführungssystem im Glasfalz von Pfosten und Riegel mit Abdichtung zur raumseitigen Dichtung und zum außenseitigen Andruckprofil, dadurch sichere Wasserführung im Riegel oberhalb der untenliegenden Isolierglasscheibe. In Übereinstimmung mit den einschlägigen Empfehlungen der Isolierglashersteller wird damit sichergestellt, dass die untenliegende Isolierglasscheibe nicht mit Feuchtigkeit in flüssiger Form beaufschlagt wird. Der Bereich des Isolierglasrandverbunds muss allseitig mit einem Nennmaß von 5 mm offenbleiben. Dämmfahnen u. dgl. dürfen in diesem Bereich nicht vorhanden sein.

Drei Dichtebenen / Entwässerungsebene
Verglasungssystem mit 3 Dichtebenen bzw. 3 Entwässerungsebenen mit jeweiliger Überlappung beim Wechsel von einer Ebene zur nächsten. Stumpfgestoßene Dichtprofile raumseitig sind nicht zulässig.
Variables Entwässerungssystem mit 2 Basiskonzepten:
Durchlaufende Pfostendichtung mit tiefstem Entwässerungskanal. Riegeldichtung am Kreuzungspunkt auf Pfostendichtung aufliegend mit mittlerer Tiefe des Entwässerungskanals. Entwässerung zwischengesetzter Pfosten in den Riegel mit auf der Riegeldichtung am Kreuzungspunkt aufliegender Pfostendichtung mit angepasster Tiefe des Entwässerungskanals.
Durchlaufende Riegeldichtung mit großer Tiefe des Entwässerungskanals. Pfostendichtung am Kreuzungspunkt auf Riegeldichtung aufliegend mit mittlerer Tiefe des Entwässerungskanals. Zwischengesetzte Riegel mit Dichtung am Kreuzungspunkt auf der Pfostendichtung aufliegend mit angepasster Entwässerungstiefe.

Äußere Dichtungen als Einzeldichtung, in Nuten der Andruckprofile verankert, senkrecht durchlaufend, waagrecht stumpf anstoßend. Klotzung von Füllungen nach den Richtlinien des Glaserhandwerks, mit handelsüblichen Klötzen. Füllungsdicken max. 57 mm.
Füllungsdickenausgleich raumseitig durch spezielle Dichtprofile, die auf die Basisdichtungen aufgeklipst werden.
Füllungsdickenausgleich außenseitig ist nicht zulässig.

Dampfdruckausgleich und Entwässerung aus Glasfälzen
Das Fassadensystem erfüllt die einschlägigen Richtlinien und Empfehlungen.
Dampfdruckausgleich erfolgt über die vier Ecken in jedem Feld. Entwässerungsvarianten, entsprechend Gesamthöhe der Fassade, aus Pfosten- oder Riegelfalz:
am Fassadenfußpunkt über Riegeldichtung mit Lappen ab 20 mm Fassadenhöhe zusätzlich über zentrales Entwässerungsteil im Pfosten

Dampfdruckausgleich und Entwässerung

Bei überbreiten Elementen (Riegellänge ab 2m) sind entsprechend den Richtlinien der Glashersteller gegebenenfalls zusätzliche Öffnungen im Riegel anzubringen.

Einbau von Fenstern und Türen

Erfolgt in gleicher Weise wie bei festen Füllungen. Beim Einsatz von Fenster- und Türsystemen muss sichergestellt sein, dass die Glasebene von fest verglasten Bereichen und Einselementen außenseitig durchlaufend ist.

Befestigung des Fassadentragwerks

Die Auswahl und Lieferung der kompletten Befestigungsteile erfolgt vom Auftragnehmer entsprechend dem gegebenen Anwendungsfall unter Berücksichtigung der Erfordernisse hinsichtlich Verstellbarkeit, Dehnungsaufnahme und Tragfähigkeit.

Bauanschlüsse

Die vorkommenden Anschluss-Situationen sind in den Positionsbeschreibungen und Details schematisiert und mit Angaben zur Ausführung dargestellt. Die Lieferung und Anbringung aller Anschlüsse der Elemente zum Rohbau gehört zu den Leistungen des Auftragnehmers.